

Technický rozsah modernizace

1. Zemní plyn nová přípojka dl. 300 m
úprava regulační stanice plynu
2. Modernizace kotelny postupná likvidace původního zařízení za provozu
2 teplovodní kotle o výkonu 10MW
1 parní kotel 7 tun páry/hod
strojovna, exanže, doplňování, CHUV, TUV (Dioxin)
3. Centrální zásobování teplem nový horkovodní přivaděč DN200 dl. 300m
nová centrální výměňiková stanice tepla 10MW
nová strojovna duálně zapojená s plynovou kotelnou
4. Areálové potrubní rozvody postupná likvidace původních parních a teplovodních rozvodů
izolované potrubní rozvody délky 1 450 m
5. Objektové stanice tepla likvidace stávajících výměňikových stanic
tlakově oddělené výměňikové stanice tepla s regulací (29ks)
6. Kogenerace napojení kogenerační jednotky do nových podmínek
úprava stávajícího parního vyvíječe kogenerace
8. Centrální řídicí systém nový centrální řídicí systém s dálkovým přenosem dat
dálkové sledování a ovládání, archivace údajů
7. Čistírna odpadních vod parní vyvíječ 500kg/hod. pro sterilizaci kalů